

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2»**

427961 Удмуртия, г. Сарапул, ул. Молодёжная, 5а телефон/факс 8(34147) 3-41-07, e-mail:musikschool2@yandex.ru

Управление финансов г. Сарапула
Расчетный счет 40701810694011000003
БИК 049404001 Банк Отделение-НБ УР г. Ижевск
ИНН 1827016584 КПП 183801001
МБОУ ДОД «Детская школа искусств №2»
л/с 20921270201

От 07.12.2015г. № 156а

На _____ № _____

Главному государственному
инспектору города Сарапула,
Сарапульского, Камбарского и
Каракулинского районов по
пожарному надзору
Крупину А.Г.

Сопроводительное письмо

Уважаемый Альберт Григорьевич, администрация муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2» в ответ на Предписание №174/1/1-14 от 28.08.2015г. «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и предотвращению угрозы возникновения пожара» направляет Вам отчет об устранении указанных нарушений:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись 1 о выполнении (указывается только выполнение))
1.	2.	3.	4.	5.
1/1/3	Руководителем не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения (помещения № 9,16,17,19,20 в соответствии с поэтажным планом литеры А 2-й этаж Кадастрового паспорта) обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	П. 20 Правила противопожарного режима в РФ.	1.12.2015г.	Руководителем обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения (помещения № 9,16,17,19,20 в соответствии с поэтажным планом литеры А 2-й этаж Кадастрового паспорта) обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Акт выполненных работ № 996 от 30.11.2015г. Копия документов прилагается.

1/1/9	Руководителем не обеспечено проведение проверок работоспособности задвижки с электроприводом, установленной на линии противопожарного водопровода.	П 59 Правила противопожарного режима в РФ.	1.12.2015г.	Руководителем обеспечено проведение проверок работоспособности задвижки с электроприводом, установленной на линии противопожарного водопровода (после монтажа). Копии документов прилагаются.
1/1/10	Задвижка с электроприводом, установленная на линии противопожарного водопровода не открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики.	ст.ст. 6, 151 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прим. 3 п. 4.2.7 СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п. 11.7* СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий.»	1.12.2015г.	Работы выполнены. Акт о приемке выполненных работ №62 от 07.12.2015г. Копии документов прилагаются.

Директор МБОУ ДОД ДШИ №2



Н.В. Галанова