



**Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике**

**Управление надзорной деятельности
Отдел надзорной деятельности г. Сарапула, Сарапульского,
Камбарского и Каракулинского районов,
г. Сарапул, Площадь Свободы, 5; 4-05-59; sargpn@udm.net**

ПРЕДПИСАНИЕ № 177/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей

«Детская школа искусств №2»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

« 23 » декабря 2013 г. проведена внеплановая выездная проверка Государственным инспектором г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору Гимилянским Рустамом Рашидовичем Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2»

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2» Галановой Надеждой Васильевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
1	В кабинете духовых инструментов эксплуатируются светильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, подпункт «в» п.42	01.08.2014г.
2	В пожарных шкафах №№1,2,3,4 пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам и ручным пожарным стволам	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п.57	01.08.2014г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Сарапула, Сарапульского,
Камбарского и Каракулинского районов УР
по пожарному надзору Гимиянов Р.Р.
« 23 » декабря 2013г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Детская школа искусств №2»

Галанова Надежда Васильевна

«23» декабря 2013 г.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

Телефон доверия г. Ижевск – (3412) 39-99-99

Телефон доверия г. Москва – (495) 449-99-99